



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2024/1124	הזמנה מספר:	2023/0354
תאריך אישור תעודה:	02/07/2024	תאריך הוצאת תעודה:	02/07/2024
תאריך הדיגום:	09/06/2024	שם הדוגם:	סובחי זידאן
תאריך קבלת דגימה:	09/06/2024 10:53	נעשה שימוש בשירותי הדיגום של המעבדה:	לא
מקום הדיגום:	ישוב: קלנסווה מחוז מרכז	לשכה:	נתניה
מזמין בדיקה:	סובחי זידאן קלנסווה	פקס:	09-9797573
		טלפון:	050-8879817
		כתובת:	קלנסווה, ת.ד. 1, מיקוד 40640
		דוא"ל:	sobhe.z@gmail.com
סוגי בדיקה:	בדיקה כימית שנתית (תדירות ח)	בדיקות נוספות:	אין

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מירבי מותר	MRL	תוצאות		שם מבצע/תאריך	שיטת הבדיקה
				202406000159	202406000158		
חנקה	מקג/ל	70000	5000	39969	32231	מגר' יוליה שחמיסטר	EPA 300 Anions
בליעת קרינת UV	1/ס"מ	לא ישים	0.01	<MRL	<MRL	מרים חודורקובסקי	SM 5910 B_UV
כלוריד	מג/ל	400	4.0	195.0	83.9	מגר' יוליה שחמיסטר	EPA 300 Anions
כלל פחמן אורגני	מג/ל	לא ישים	0.4	<MRL	<MRL	שרה ישראל	SM 5310 B_TOC
הגבה	pH	9.5		7.0	7.0	מרים חודורקובסקי	pH שטח_ערכת שדה
טמפרטורה	C°	לא ישים		18.5	19	מרים חודורקובסקי	T שטח_ערכת שדה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

הזמנה מספר: 2023/0354	תעודת בדיקה מספר: 2024/1124
-----------------------	-----------------------------

המשך דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/ תאריך ³	תוצאות		MRL ²	ריכוז מירבי מותר ¹	יחידות	שם פרמטר
		202406000159	202406000158				
		NW00010919 באר זמירו מתקן הפיקה ----- אין	NW00010918 באר עירייה מתקן הפיקה ----- בקבוק TOC אחד נשבר במהלך הדיגום.	----- הערה לדגימה:			
SM 2120 B_Color	מרים חודורקובסקי	<MRL	<MRL	5.0	15	יחידות צבע	צבע

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

3. תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"יא, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: שרה ישראל

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה